

1. R+F Optiline Rohrbelüfter abu ventilair für DN 30 / 40 / 50; Artikelnummer: 10 111 01 050 000
2. Belüftungsventile für Entwässerungssysteme
3. nicht anwendbar
4. Richter + Frenzel GmbH + Co. KG, Leitenäckerweg 6, 97084 Würzburg-Heidingsfeld, Deutschland
5. nicht anwendbar
6. System 4
7. Eigenzertifizierung mit Typprüfung und werkseigener Produktionskontrolle
8. nicht anwendbar
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
EN12380-AI-8l/s-10kPa-(-20) bis +60°C	bestanden	EN12380:2003

Die Kennzeichnung auf dem Produkt zeigt die Leistung und die wesentlichen Merkmale in Verbindung mit dem CE-Zeichen in folgender Weise: EN12380-AI-8l/s-10kPa-(-20) bis +60°C

Dies bedeutet: Belüftungsventil für Entwässerungssysteme, das für unterhalb der Rückstauenebene angeschlossene Entwässerungsgegenstände einsetzbar ist; einen Luftvolumenstrom von 8 Liter/ sec. zulässt, mit einem Druck von 10kPa auf Luftdichtheit geprüft wurde und für einen Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius erprobt und zugelassen ist.

10. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Würzburg, den 17.05.2016

Richter + Frenzel GmbH + Co. KG



.....
Sven Kutzki
Geschäftsführer Richter+Frenzel GmbH & Co. KG

Würzburg, den 17.05.2016

Richter + Frenzel GmbH + Co. KG



.....
ppa. Oliver Herrmann
Leitung Sortimentsmanagement Heizung/Installation/Lüftung/Metalle